"Uzdrowisko Busko-Zdrój" Spółka Akcyjna
28-100 Busko-Zdrój
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

Busko-Zdrój, 20 stycznia 2016 r

PZ/38/2016

wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania na czyszczenie wymienników ciepła z kamienia kotłowego, szlamu, mułu oraz wężownic w wymiennikach wody siarczkowej i c.w.u.

ZAPYTANIA:

Zapytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie paragrafu 3 umowy. Co w przypadku stwierdzenia wad ukrytych wymienników? Urządzenia mogą posiadać nieszczelności które dopiero odsłonią się po zastosowaniu chemii. Wymienniki pracują na stosunkowo niskim ciśnieniu i osad potrafi je skutecznie uszczelnić. Technologia czyszczenia zabezpiecza stal przed korozją, natomiast rozpuszcza wszelkie tlenki tym samym odsłaniając wspomniane wyżej wady ukryte.

Odpowiedź:

§ 3 umowy: „W razie stwierdzenia nienależytego przeprowadzenia czyszczenia oraz stwierdzenia nieszczelności lub jakichkolwiek usterek po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien natychmiast przystąpic do ich usunięcia. Wszelkie usterki związane z uszkodzeniem urządzeń Wykonawca zobowiązany jest usunąć nieodpłatnie."- opis dotyczy stwierdzenia nieszczelności lub jakichkolwiek usterek po wykonaniu mechanicznego czyszczenia wymienników i wężownic. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przeprowadzenia czyszczenia mechanicznego wszystkich wymienników z wyjątkiem wymienników typu JAD, przy których należy zastosować metodę czyszczenia chemicznego. Przy pozostałych wymiennikach należy przeprowadzić mechaniczne czyszczenie wnętrza zbiornika i wężownicy z usunięciem szlamu, mułu i kamienia kotłowego.

"Uzdrowisko Busko-Zdrój" Spółka Akcyjna
28-100 Busko-Zdrój
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

Zapytanie 2:

Czy Zamawiający będzie wymagał uzgodnienia z UDT technologii chemicznego czyszczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie wymagał uzgodnienia z UDT technologii czyszczenia.

Zapytanie 3:

W związku z obowiązywaniem umowy przez cały rok, proszę o informację na temat etapów prac, po których Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę przejściową

Odpowiedź:

Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę przejściową po wykonaniu części prac tzn. jeśli Wykonawca wykona czyszczenie kompletu wymiennika może starać się o wystawienie faktury za wykonaną czynność.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, które mają wpływ na treść zaproszenia Zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 22.01.2016 r. godz. 10^{00} na dzień 26.01.2016 r. godz. 9^{00}

PREZES ZARZĄDU
Wojciech Legawiec