"Uzdrowisko Busko-Zdrój" Spółka Akcyjna
28-100 Busko-Zdrój
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

Busko-Zdrój, 21 stycznia 2016 r

PZ/49/2016

wg rozdzielnika

dotyczy: przetargu nieograniczonego na opracowanie koncepcji i wielobranżowego projektu technicznego modernizacji oczyszczalni ścieków pokąpielowych uzdrowiska wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

ZAPYTANIA:

Zapytanie 1:

Proszę o dołączenie do dokumentacji przetargowej aktualnego pozwolenia wodnoprawnego.

Odpowiedź:

Zamawiający dołącza aktualne pozwolenie wodno-prawne w formie załącznika nr 1 do pytań.

Zapytanie 2:

Proszę o przedstawienie aktualnych wyników badań ścieków surowych i oczyszczonych, z podaniem wartości parametrów, które muszą być redukowane na oczyszczalni.

Odpowiedź:

Aktualne wyniki badań ścieków surowych i oczyszczonych wg załącznika nr 2 do pytań. Aktualnie na oczyszczalni ścieków następuje redukcja poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń:

- BZT_5 do 40%
- zawiesina o 60%
- usunięty całkowicie siarkowodór i utlenienie siarczków.

Siarczany i chlorki odpływają w całości do zbiornika z tym tylko, że odpływ jest uśredniony tzn., że odprowadzana ilość jest jednakowa w ciągu całej doby. Technologia oczyszczania nie ulegnie zmianie. W załączeniu schemat blokowy oczyszczalni – załącznik nr 3 do pytań.

Zapytanie 3:

Proszę o podanie ilości ścieków, na które ma być zaprojektowana oczyszczalnia.

Odpowiedź:

Przewidywana ilość ścieków, na którą ma być zaprojektowana oczyszczalnia – $Q_{śr.d}$ = 1000 m^3/d

Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.
PROKURENT
mgr Łukasz Palmowski

PROKURENT
Małgorzata Łukasik