"Uzdrowisko Busko-Zdrój" Spółka Akcyjna
28-100 Busko-Zdrój
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

Busko-Zdrój, dnia 20.11.2015 r.

PZ/731/2015

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zarząd „Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A. unieważnia postępowanie, którego przedmiotem jest remont kotła polegający na dostawie i wymianie płomieniówek w kotle wodnym zlokalizowanym w Kotłowni Zakładu Przyrodoleczniczego Oddz. V Szpitala Uzdrowiskowego Krystyna.

Przedmiotem postępowania jest remont kotła polegający na dostawie i wymianie płomieniówek w ilości 15 sztuk w kotle wodnym Viessmann Paromat-Triplex-RN/Z o mocy 500 kW zlokalizowanym w Kotłowni Zakładu Przyrodoleczniczego Oddz. V Szpitala Uzdrowiskowego Krystyna. Ze względu na wymóg realizowania tego typu remontów pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego, pracownicy Urzędu przeprowadzili u Zamawiającego oględziny przedmiotowego kotła. Inspektorzy UDT zwrócili uwagę, że istotą remontu jest przywrócenie do stanu pierwotnego. Zatem skoro dotychczas w kotle były zamontowane oryginalne płomieniówki to powinny być one wymienione również na oryginalne elementy. Zamawiający w treści Zaproszenia nie uszczegółowił, że należy dostarczyć oryginalne płomieniówki. W konsekwencji jeden z Wykonawców zaoferował zamienniki oryginalnych produktów co spowodowało znaczne różnice cenowe między ofertami.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający nie mogąc ocenić złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert postanowił jak na wstępie.

Wojciech Legawiec