Załącznik Nr 2.

Analiza ścieków pokąpielowych
2015r. **SGS – Pszczyna (zakres poszerzony)**

data	Odczyn	pH	BZT5 (mg/l)		ChZT (mg)		chlorki (mg/l)		siarczany (mg/l)		zawiesina (mg/l)		Azot ogólny mg/l		Fosfor ogólny mg/l	
	surowe	oczyszcz	surowe	oczysz	surowe	oczysz.	surowe	oczyszcz	surowe	oczysz.	surowe	oczyszcz.	Surow	oczysz	surow	oczysz
wg operatu		8,5		30,0		125,0		4500,0		1500,0		35,0				
16-17. 02.2015	7,4	8,05	4,5	3	72	20	4110	2030	>1000	886	36,5	6,6	10,3	6,17	<0,20	0,17
13-14 04.2015	7,4	8,05	8,4	5,3	71	23	3841	2653	994	953	68	12,2	10,8	7,6	<0,20	0,18
15-16 06.2015	7,4	8,06	13	4,4	175	37	3890	2612	>1000	960	28,5	8,6	11,3	7,2	<0,20	0,17
17-18 08.2015	7,3	7,96	4,4	3,1	81	55	4567	4146	(1209)	(1201)	12,2	2,4	10	8,22	<0,20	0,23
12-13 10.2015	7,5	7,97	5	5,9	107	80	4248	3387	*(1311)*	*(1269)*	23,7	<2,00	12,2	9,46	<0,20	0,11
14-15 12.2015	7,4	8,03	6,8	5,3	73	82	3118	2925	(1101)	(1010)	12,4	5,4	9,32	7,57	<0,20	0,18
Średnie	**7,4**	**8,02**	**7,02**	**4,5**	**96,5**	**49,5**	**3962**	**2959**	**1102**	**1046**	**30,2**	**6,2**	**10,65**	**7,7**	**0,2**	**0,17**
redukcja																

Ilość ścieków w 2015 r - I półrocze ----78966 m³
II półrocze --- 72770 m³
Razem --- 151736 m³