"Uzdrowisko Busko-Zdrój" Spółka Akcyjna
28-100 Busko-Zdrój
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

Busko-Zdrój, dnia 30.03.2016 r.

PZ/183/2016

wg rozdzielnika

dot. postępowania, którego przedmiotem jest czyszczenie i dezynfekcja instalacji klimatyzacyjnej wraz z wymianą filtrów absolutnych HEPA na Bloku Operacyjnym Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego „Górka" oraz na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej OIOM Szpitala Uzdrowiskowego „Krystyna"

ZAPYTANIA CZ. I

Zapytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat ilości metrów bieżących kanałów instalacji klimatyzacyjnej, które należy wyczyścić oraz ilości i wymiarów filtrów HEPA, które należy wymienić. Czy po stronie Wykonawcy leży zarówno wymiana jak i sama dostawa filtrów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada wiedzy odnośnie ilości metrów bieżących kanałów instalacji klimatyzacyjnej. W związku z powyższym do postępowania została załączona dokumentacja techniczna. Zalecano również przeprowadzenie wizji lokalnej. Zamawiający posiada wszystkie niezbędne filtry HEPA zatem po stronie Wykonawcy pozostaje jedynie wymiana filtrów w ilości 11 szt. w kratkach oraz 6 szt. w stropach laminarnych. Ponadto do wymiany w centralach 5 szt. filtrów klasy F9 oraz 9 szt. filtrów klasy G4.

Zapytanie 2:

Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do piątku tj. do 01.04.2016 r.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym

postępowaniu.

Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień **1 kwietnia 2016 roku godz. 10:00.**

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu **1 kwietnia 2016 r. godz. 10:30.**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

PREZES ZARZĄDU
Wojciech Legawiec