"Uzdrowisko Busko-Zdrój" Spółka Akcyjna
28-100 Busko-Zdrój
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

Busko-Zdrój, dnia 12.11.2015 r.

PZ/713/2015

wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę pomieszczeń Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego „Górka" im. Szymona Starkiewicza w Busku-Zdroju – Oddział I – I p

ZAPYTANIA CZ. I

Zapytanie 1:

Czy wymiana platformy schodowej 6-stopniowej w hallu wejściowym wchodzi w zakres oferty? Jeżeli tak to prosimy o podanie jej parametrów technicznych.

Odpowiedź:

Wymiana platformy schodowej nie wchodzi w zakres oferty.

Zapytanie 2:

Czy wymiana parapetów (marmur +płytki ceramiczne) na parapety marmurowe gr. 3 cm z aglomarmuru wchodzi w zakres oferty?

Odpowiedź:

Wymiana parapetów nie wchodzi w zakres oferty.

Zapytanie 3:

Czy wymiana stolarki o oznaczeniu D8 oraz D9 wchodzi w zakres oferty?

Odpowiedź:

Wymiana stolarki o oznaczeniu D8 i D9 nie wchodzi w zakres oferty.

Zapytanie 4:

Proszę o odpowiedź czy Inwestor dopuszcza łączenie instalacji wywiewnej z WC (Poz. 6, 7, 8, 2, 13) z innymi pomieszczeniami użytkowymi, jak to ma miejsce w projekcie? Zgodnie z par. 150 pkt. 3 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie „w instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie należy łączyć ze sobą przewodów z pomieszczeń o różnych wymaganiach użytkowych i sanitarno - zdrowotnych. Nie dotyczy to budynków jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej oraz wydzielonych lokali mieszkalnych lub użytkowych z indywidualną zorganizowaną wentylacją nawiewno-wywiewną." Sugerujemy instalację wywiewną z WC wykonać jako indywidualną.

Odpowiedź:

Instalację wentylacji należy wykonać zgodnie z projektem.

Zapytanie 5:

Czy wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczałtowe czy potrzebne jest sporządzenie kosztorysu?

Odpowiedź:

Zgodnie z §12 ust. 2 projektu umowy wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym wyczerpującym wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy.

PREZES ZARZĄDU
Wojciech Jagdwiec