



**“Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna**  
28-100 Busko-Zdrój  
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

PZ/254/2017

Busko-Zdrój, dnia 10.04.2017 r.

**wg rozdzielnika**

dot. przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kotłowni Centralnej z przejściem do Wieży Ciśnień i budynku obecnego Zarządu

#### ZAPYTANIA CZ. I

Zapytanie 1:

Prosimy o sprecyzowanie z jakiego materiału mają być wykonane ściany zewnętrzne, ponieważ występują rozbieżności między projektem, SIWZ a przedmiarem.  
Prosimy również o wyjaśnienie z czego ma być wykonany sufit podwieszany, czy z płyt gk, następnie malowanych czy z płyt dekoracyjnych z wełny mineralnej 60\*60 – również tu w dokumentacji pojawiają się rozbieżności.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż ściany zewnętrzne mają być wykonane z bloczków ceramicznych gr 25 cm, natomiast sufit z płyt G-K.

PREZES ZARZĄDU

*Wojciech Legawiec*  
Wojciech Legawiec

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165  
Nr konta: 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878  
Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy KRS 0000055824  
Kapitał zakładowy 21 000 000 zł