LEGENDA

- proj. inst. centralnego ogrzewania (zas./pow.)
- proj. inst. wody socjalnej (z.w./c.w.u./cyrk.)
- istn. inst. wody socjal. do likwidacji
- istn. instalacja kanalizacji sanit. - PVC-U
- istn. instalacja kanalizacji sanit. - żeliwna
- prawdopodobny przebieg kanalizacji sanit.
- obszar piwnic - niedostępny (brak inwentaryzacji)

UWAGA:
Podlegające wymianie piony inst. c.o. zakończyć zaworami odpowietrzającymi.
Wszystkie instalacje wody socjalnej, p.poż. oraz c.o. izolować termicznie zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami (tabela w opisie technicznym).
Przejścia pionów instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać z zastosowaniem atestowanych przejść p.poż minimum tej samej klasy pożarowej co dana przegroda, inne przejścia przez stropy i ściany wykonać w osłonie ochronnej wypełnionej pianką poliuretanową.
Średnice instalacji wody socjalnej należy przyjąć w następujący sposób:
- w przypadku gdy pion zasila węzły sanit. w 4 pokojach:
w.z - 32x4,4; c.w.u.- 32x4,4; cyrk.-16x2,2
- w przypadku gdy pion zasila węzły sanit. w 2 pokojach:
w.z - 25x3,5; c.w.u.- 25x3,5; cyrk.-16x2,2
- w przypadku gdy pion zasila węzeł sanit. w 1 pokoju:
w.z - 20x2,8; c.w.u.- 20x2,8; cyrk.-16x2,2
Instalację tranzytu wody socjalnej i p.poż. których trasa przebiega pod sufitem piwnic prowadzić rurami polipropylenowymi (PP-R PN16) o średnicach nominalnych tożsamych ze średnicami rurociągów istniejących.

P.U.H. PIOKUR
93-520 ŁÓDŹ, UL. SMOCZA 5/7 m.59 TEL. 0 601 36 42 05

TEMAT OPRACOWANIA: REMONT KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH, REMONT I WYMIANA INST. SANITARNYCH W SKRZYDLE ZACHODNIM SANATORIUM UZDROWIKOWEGO "MARCONI"				
INWESTOR : "Uzdrowisko Busko - Zdrój" Spółka Akcyjna, 28-100 Busko - Zdrój, ul. Gen. F. Rzewuskiego				
ADRES INWESTYCJI : ul 1-go Maja 10, dz. nr ew. 96, obręb 13, 21-100 Busko-Zdrój				
TYTUŁ RYSUNKU: Rzut piwnic - instalacje sanitarne i centralnego ogrzewania				
PROJEKTANT:	UPR. PROJ.	PODPIS	BRANŻA:	INST. SANITARNE
mgr inż. Piotr Kurpienik	83/00/WŁ		FAZA:	PROJ. BUD./WYK.
WSPÓŁPRACA:				
mgr inż. Marcin Siwocha			DATA:	styczeń 2015 r.
SPRAWDZAJĄCY:			SKALA:	1:50
mgr inż. Norbert Jastrzębski	LOD/0655/PWOS/06		NUMER RYSUNKU:	IS/03