ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH

TYP		D1 (EI30)	D2 (EI30)	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D11 (EI30)	D12	D13	D14	D15 (EI30)
PARTER		D1–1,2–P–L D1–1,3–P–P D1–1,4–P–L D1–1,5–P–L D1–1,7–P–P D1–1,8–P–P D1–1,9–P–P D1–1,35–P–P D1–1,36–P–P	D2–1,12–A–L	D3–1,21–A–P	D4–1,20–A–P D4–1,24–A–L	D5–1,15–A–P D5–1,30–A–L	D6–1,22–A–P	D7–1,6–A–P D7–1,14–A–L D7–1,29–A–P	D8–1,23–A–P	D9–1,31–A–L D9–1,13–A–P	D11–1,11–A–L	D12–1,1–A–P			D15–1,34–A
PIWNICA													D13–0,1–S–L D13–0,2–S–L	D14–0,3–S–P D14–0,4–S–P	
SCHEMAT SKALA 1:50			EI30+C								EI30+C				
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU	S	1000	1375	1350	1175	1175	1375	1175	1375	1175	1700	1550	1300	1000	3750
	H	2040	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2000	2050	2010
WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	S	900	1100	1100	900	900	1100	900	1100	1100	1350	1200	1000	900	2x1555
	H	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2050	2000	2000
KOLOR (zew/wew)		do ustalenia z Inwestorem	do ustalenia z Inwestorem	do ustalenia z Inwestorem	do ustalenia z Inwestorem	do ustalenia z Inwestorem	do ustalenia z Inwestorem	do ustalenia z Inwestorem	do ustalenia z Inwestorem	do ustalenia z Inwestorem	do ustalenia z Inwestorem	do ustalenia z Inwestorem	do ustalenia z Inwestorem	do ustalenia z Inwestorem	do ustalenia z Inwestorem
ILOŚĆ		P6 L3	P– L1	P1 L–	P1 L1	P1 L1	P1 L–	P2 L1	P1 L–	P1 L1	P– L1	P1 L–	P1 L1	P2 L–	–
SUMA		9	1	1	2	2	1	3	1	2	1	1	2	2	1
TYP DRZWI		płytowe	aluminiowe	aluminiowe	aluminiowe	aluminiowe	aluminiowe	aluminiowe	aluminiowe	aluminiowe	aluminiowe	aluminiowe	stalowe	stalowe	aluminiowe
SAMOZAMYKACZ		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–
SZKLENIE SKRZYDŁA DRZW.		–	–	–	–	+	–	–	–	+	+	–	–	–	–
PODCIĘCIE/KRATKA WENTYLACYJNA		–	–	–	–	–	+	+	–	–	–	–	–	–	–
UWAGI		– Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 90; – drewniane przylgowe; – płyta drzwiowa typu lub z płyt wiórowych obłożonych płytami MDF i fornirowanych; – wykończenie skrzydła po ościeżą stronie; – klamka dwustronna AISI 430 –stal nierdzewna; – ościeżnica drewniana obwodowa mocowana do ściany murowanej; – ościeżnica z drewna klejonego; – wytrzymałość mechaniczna – min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001; – 3 zawiasy nierdzewne z regulacją 3D; – 2 zamki zapadkowo-ryglowe, wkładka patentowa; – z możliwością wyposażenia w wkładkę cyd. Assa Abloy; – drzwi wyposażone w samozamykacz standard ASSA 4BL01 z ramieniem ślizgowym z regulacją wysokości ramienia; – inne elementy wyposażenia wg zaleceń producenta.	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe 110cm jednoskrzydłowe przeciwpożarowe EI30; – system profili dwukomorowych typ.PONZIO PT80 lub równoważne; – głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm; – głębokość konstrukcyjna skrzydła dwuwarstwowego 78mm; – wypełnienie niepożarowe: blacha dwustronna gr. 1mm, płyta gipsowo – kartonowa GKF gr. 12,5mm, wełna mineralna gr. 30mm, płyta gipsowo-kartonowa GKF; gr. 12,5mm blacha dwustronna gr. 1mm; – kolor blaszek RAL do ustalenia z Inwestorem; – zawiasy nabiciowe 3 skrzydłowe x 2 szt. na skrzydło; – nawrotnikowy samozmykacz szynowy np. GEZE TS 5000; lub równoważny; – 2 x zamek; – świetlo przejścia po otwarciu drzwi o ∠ 90° 1150mm x 2000mm NETTO; – szyba pożarowa bezpieczna 44,1 spełniająca wymagania PN-EN 572-1 + PN-EN 1096-1; – kolor blaszek RAL do ustalenia z Inwestorem; – szkło niepożarowe; – inne elementy wyposażenia wg zaleceń producenta.	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe 110cm jednoskrzydłowe; – system profili dwukomorowych bez izolacji do termicznej np.PONZIO PT50 lub równoważny; – głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 52mm; – głębokość konstrukcyjna skrzydła 52mm; – zawiasy nabiciowe 3 skrzydłowe x 2 szt. na skrzydło; – 2 x zamek; – nawrotnikowy samozmykacz szynowy np. GEZE TS 5000; lub równoważny; – klamka; – świetlo przejścia po otwarciu drzwi o ∠ 900° 1150mm x 2000mm NETTO; – szyba pożarowa bezpieczna 44,1 spełniająca wymagania PN-EN 572-1 + PN-EN 1096-1; – kolor blaszek RAL do ustalenia z Inwestorem; – szkło niepożarowe; – inne elementy wyposażenia wg zaleceń producenta.	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe 90cm jednoskrzydłowe – system profili dwukomorowych bez izolacji do termicznej np. PONZIO PT50 lub równoważny; – głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 52mm; – głębokość konstrukcyjna skrzydła 52mm; – zawiasy nabiciowe 3 skrzydłowe x 2 szt. na skrzydło; – 2 x zamek; – nawrotnikowy samozmykacz szynowy. GEZE TS 5000 lub równoważny; – klamka – świetlo przejścia po otwarciu drzwi o ∠ 900°990mm x 2000mm NETTO; – szyba pożarowa bezpieczna 44,1 spełniająca wymagania PN-EN 572-1 + PN-EN 1096-1; – kolor blaszek RAL do ustalenia z Inwestorem; – szkło niepożarowe; – inne elementy wyposażenia wg zaleceń producenta.	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe 110cm, wzmocnione, dunolowe; – zamek zapadkowy, wkładka patentowa; – ościeżnica systemowa z uszczelką; – uszczelka szczotkowa; – pochwyt oraz okucia systemowe w kolorze srebrny mat; – mikrowentylacja 15mm; – możliwe przycięcie w kolorze do ustalenia z Inwestorem; – odbój podłogowy w kolorze srebrny mat; – zamek zapadkowy, wkładka patentowa; – podcięcie drzwi lub otwory wentylacyjne; – inne elementy wyposażenia wg zaleceń producenta. – pochwyty, łby – ze stali szczotkowanej.	Drzwi jednoskrzydłowe 90cm, wzmocnione, dunolowe; – zamek zapadkowy, wkładka patentowa; – ościeżnica systemowa z uszczelką; – uszczelka szczotkowa; – pochwyt oraz okucia systemowe w kolorze srebrny mat; – mikrowentylacja 15mm; – możliwe przycięcie w kolorze do ustalenia z Inwestorem; – odbój podłogowy w kolorze srebrny mat; – zamek zapadkowy, wkładka patentowa; – podcięcie drzwi lub otwory wentylacyjne; – inne elementy wyposażenia wg zaleceń producenta. – pochwyty, łby – ze stali szczotkowanej.	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe 110 cm jednoskrzydłowe; – system profili dwukomorowych bez izolacji do termicznej np.PONZIO PT50 lub równoważny; – głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 52mm; – głębokość konstrukcyjna skrzydła 52mm; – 2 x zamek; zamykane drzwi na klucz; – nawrotnikowy samozmykacz szynowy np. GEZE TS 5000 lub równoważny; – zawiasy nabiciowe 3 skrzydłowe x 2 szt. na skrzydło; – klamka; – świetlo przejścia po otwarciu drzwi o ∠ 900° 1150mm – 2000mm NETTO; – szyba pożarowa bezpieczna 44,1 spełniająca wymagania PN-EN 572-1 + PN-EN 1096-1; – kolor blaszek RAL do ustalenia z Inwestorem; – szkło niepożarowe; – inne elementy wyposażenia wg zaleceń producenta.	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe 110 cm jednoskrzydłowe; – system profili dwukomorowych bez izolacji do termicznej np.PONZIO PT50 lub równoważny; – głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 52mm; – głębokość konstrukcyjna skrzydła 52mm; – 2 x zamek; zamykane drzwi na klucz; – nawrotnikowy samozmykacz szynowy np. GEZE TS 5000 lub równoważny; – zawiasy nabiciowe 3 skrzydłowe x 2 szt. na skrzydło; – 2 x zamek; – klamka; – świetlo przejścia po otwarciu drzwi o ∠ 900° 900mm x 2000mm NETTO; – szyba pożarowa bezpieczna 44,1 spełniająca wymagania PN-EN 572-1 + PN-EN 1096-1; – kolor blaszek RAL do ustalenia z Inwestorem; – szkło niepożarowe; – inne elementy wyposażenia wg zaleceń producenta.	Drzwi dwuskrzydłowe 100+135cm przeciwpożarowe EI30; – system profili dwukomorowych np.PONZIO PT80 lub równoważny; – głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm – głębokość konstrukcyjna skrzydła dwuwarstwowego 78mm; – 2 x zamek; zamykane drzwi na klucz; – nawrotnikowy samozmykacz szynowy np. GEZE TS 5000 lub równoważny; – 2 x zamek – świetlo przejścia po otwarciu drzwi o ∠ 900° 1000mm akrylity czarne (1900mm całość) x 2000mm NETTO; – kolor blaszek RAL do ustalenia z Inwestorem; – szkło niepożarowe; – inne elementy wyposażenia wg zaleceń producenta.	Drzwi dwuskrzydłowe 90+135cm, wzmocnione, dunolowe; – zamek zapadkowy, wkładka patentowa; – ościeżnica systemowa z uszczelką; – uszczelka szczotkowa; – pochwyt oraz okucia systemowe w kolorze srebrny mat; – mikrowentylacja 15mm; – możliwe przycięcie w kolorze do ustalenia z Inwestorem; – odbój podłogowy w kolorze srebrny mat; – zamek zapadkowy, wkładka patentowa; – inne elementy wyposażenia wg zaleceń producenta. – pochwyty, łby – ze stali szczotkowanej.	Drzwi dwuskrzydłowe 100+135cm, ościeżnica drewniana obwodowa mocowana do ściany murowanej; – wytrzymałość mechaniczna – min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001; – 3 zawiasy nierdzewne z regulacją 3D; – zamek zapadkowo-ryglowy, wkładka patentowa; – drzwi wyposażone w samozamykacz standard ASSA 4BL01 z ramieniem ślizgowym z regulacją wysokości ramienia; – inne elementy wyposażenia wg zaleceń producenta.	Drzwi jednoskrzydłowe 100cm, przeszklone EI60; pełne stalowe; – Skrzydła drzwiowe wykonane z dwóch tłoczonych, ocynkowanych blach stalowych o grubości min. 0,75mm,wypełnione wełną mineralną przylgowe do blach klejem poliuretanowym; – ościeżnica stalowa z blachy ocynkowanej o gr. min.1,5mm, dostępna mocowana do ściany murowanej; – trwałość mechaniczna – min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004; – wytrzymałość mechaniczna – min. klasa 3 dla blachy gr. 0,75mm, min. klasa 4 dla blachy gr. 1,25mm zgodnie z PN-EN 1192:2001; – drzwi przylgowe(=mimo przylg); – zamek z wkładką patentową; – 3 zawiasy nierdzewne z regulacją 3D; – zamek zapadkowo-ryglowy, wkładka patentowa; – drzwi wyposażone w samozamykacz; – inne elementy wyposażenia wg zaleceń producenta.	Drzwi jednoskrzydłowe 90cm pełne stalowe; – Skrzydła drzwiowe wykonane z dwóch tłoczonych, ocynkowanych blach stalowych o grubości min. 0,75mm,wypełnione wełną mineralną przylgowe do blach klejem poliuretanowym; – ościeżnica stalowa z blachy ocynkowanej o gr. min.1,5mm, dostępna mocowana do ściany murowanej; – trwałość mechaniczna – min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004; – wytrzymałość mechaniczna – min. klasa 3 dla blachy gr. 0,75mm, min. klasa 4 dla blachy gr. 1,25mm zgodnie z PN-EN 1192:2001; – drzwi przylgowe(=mimo przylg); – zamek z wkładką patentową; – 3 zawiasy nierdzewne z regulacją 3D; – zamek zapadkowo-ryglowy, wkładka patentowa; – drzwi wyposażone w samozamykacz; – inne elementy wyposażenia wg zaleceń producenta.	Podwójne drzwi dwuskrzydłowe 100+135cm, pożarowe EI30 wewnętrzne, dunolowe; – drzwi do wentylatorni; – zamek zapadkowy, wkładka patentowa; – uszczelka szczotkowa; – ościeżnica systemowa z uszczelką; – uszczelka samoprzylgowa; – pochwyt oraz okucia systemowe w kolorze srebrny mat; – samozamykacz górny dla skrzydła; – możliwe przycięcie w kolorze do ustalenia z Inwestorem; – odbój podłogowy w kolorze srebrny mat; – inne elementy wyposażenia wg zaleceń producenta. – pochwyty, łby – ze stali szczotkowanej. – inne elementy wyposażenia wg zaleceń producenta.
LOKALIZACJA		do magazynu, pom.socjalny, pom z wanną do masażu,inne kontrarz, pokoju rozwoźnie.	drzw do transformatorni	drzw do szatni niepełnosprawnego	drzw do szatni	drzw z umywalki do szatni	drzw z szatni do wc niepełnosprawnego	drzw do wc	drzw z hali basenu do szatni niepełnosprawnego	drzw z hali basenu do umywalni	z komunikacji w ścianie p.poż	z hali basenu do komunikacji	z pom. technicznego do podczasnia	do pom. dozowania chemii basenowej	drzw do wentylatorni
UWAGI TYPU									Należy rozważyć możliwość zmiany drzwi na przesuwne od strony hali basenowej po konsultacji z Projektantem i Inwestorem	Należy rozważyć możliwość zmiany drzwi na przesuwne od strony hali basenowej po konsultacji z Projektantem i Inwestorem					

Uwagi ogólne:
1. Realizacja projektu wykonawczego jest możliwa po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inwestora.
2. Projektant nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość danych, otrzymanych od Inwestora i dostawców urządzeń.
3. Wszystkie stosowane materiały i rozwiązania technologiczne (wykonawcze) muszą być uzgodnione z Projektantem i Inwestorem przed wykonaniem.
4. Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi pozostałymi projektami branżowymi.
5. Projekt wykonawczy stanowi rozwinięcie zatwierdzonego Projektu Budowlanego i powinien być rozpatrywany razem z nim, z uwzględnieniem wszystkich tomów, załączników i uzgodnień. Szczególną uwagę należy zwrócić na spełnienie zawartych w Projekcie Budowlanym wymogów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.
6. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed wykonaniem robót. O wszelkich niezgodnościach należy powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta.
7. Wymiary należy odczytywać z linii wymiarowych. Nie odczytywać wymiarów ze skali.
8. UWAGA!! podane rodzaje i typy wyrobów należy traktować jako wzorcowe [przykładowe] dopuszcza się rozwiązania równoważne lub o parametrach lepszej jakości

Inwestor:
"Uzdrowisko Busko–Zdrój" S.A
ul.Rzewuskiego 1, 28–100 Busko Zdrój

Generalny Projektant:
GRUPA 4M Sp. z o.o.
25–614 Kielce, ul. 1 Maja 224 A,

Inwestycja:
ROZBUDOWA SZPITALA UZDROWISKOWEGO "KRYSTYNA"

Obiekt: BUDYNEK NR 8
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Temat rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ
Branża: ARCHITEKTURA

	Imię i nazwisko	Podpis	Nr upr.:	Nr projektu: 00503
Projektant:	mgr inż.arch.K.Skrzypczak		GK-46/2010	Data: 05.2017
Sprawdził:	mgr inż.arch. D.Ukleński		WO/0004/2013	Skala: 1:50
Opracował:	mgr inż.arch. K.Cieśla mgr inż.arch. K.Trela			Rysunek Nr: A–PW–8–011

Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich. GRUPA 4M Sp. z o.o.