

1. Grzejniki na basenie przy ścianach: montaż w odl. 12cm od wykończeniowej warstwy posadzki, przewody ze ściany, armatura podłączeniowa: zawory kątowe
2. Grzejniki w pomieszczeniach technicznych przy ścianach: montaż w odl. 12cm od wykończeniowej warstwy posadzki, zasilanie boczne, armatura podłączeniowa: zawory proste
3. Izolacja przewodów zgodnie z Rozp. Min. Infr. 12.04.2002 Dz. U. 15.06.2002 z późniejszymi zmianami
4. Rozdzielacze ogrzewania podłogowego wyposażone w zawory odcinające, odpowietrzniki automatyczne, układy mieszające, zawory regulacyjno-pomiarowe (przepływomierze).
5. W najwyższych miejscach instalacji należy wykonać automatyczne odpowietrzniki z zaworami odcinającymi oraz zapewnić do nich dostęp celem konserwacji.
6. W najniższych miejscach instalacji należy wykonać spusty wody które umożliwią opróżnienie instalacji.

UWAGA:
Dopuszcza się do stosowania rozwiązania równoważne o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż zaproponowane w Projekcie

Uwagi ogólne:
1. Realizacja projektu wykonawczego jest możliwa po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inwestora.
2. Projektant nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość danych, otrzymanych od Inwestora i dostawców urządzeń.
3. Wszystkie stosowane materiały i rozwiązania technologiczne (wykonawcy) muszą być uzgadniane z Projektantem i Inwestorem przed wykonaniem.
4. Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi pozostałymi projektami branżowymi.
5. Projekt wykonawczy stanowi rozwinięcie zatwierdzonego Projektu Budowlanego i powinien być rozpatrywany razem z nim, z uwzględnieniem wszystkich tomów, załączników i uzgodnień. Szczegółową uwagę należy zwrócić na spełnienie zawartych w Projekcie Budowlanym wymogów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.
6. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed wykonaniem robót. O wszelkich niezgodnościach należy powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta.
7. Wymiary należy odczytywać z linii wymiarowych, nie odczytywać wymiarów ze skali.
8. UWAGA!!! podane rodzaje i typy wyrobów należy traktować jako wzorcowe (przykładowe) dopuszcza się rozwiązania równoważne lub o parametrach lepszej jakości

Inwestor:
"Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A.
ul. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko Zdrój

Generalny Projektant:
GRUPA 4M Sp. z o.o.
25-614 Kielce, ul. 1-go Maja 224a

Inwestycja:
ROZBUDOWA SZPITALA UZDROWISKOWEGO "KRYSTYNA"

Obiekt:
BUDYNEK NR 8

Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY

Treść rysunku:
Rozwinięcie instalacji C.O.

Branża:
SANITARNA

Imię i nazwisko	Specjalność	Nr upr.	Podpis
Projektował:	mgr inż. Edyta Gniłka-Fuliara		
Sprawdził:	mgr inż. Karolina Wiśniewska		
Opracował:	mgr inż. Michał Fokarski		

Nr projektu: 00503
Data: 05.2017
Skala: – – –
Rysunek Nr: IS-PW-8-203

Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właścicieli praw autorskich GRUPA 4M Sp. z o.o.